

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

KAMSTRUP A/S
Industrivej 28
8660 SKANDERBORG
DANEMARK

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Compteur / Meter MULTICAL®62 avec sonde ULTRAFLOW® 24 65-2-CDA 1.6m³/h / 110mm / 3/4" thread

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **18 ACC LY 136**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 28 Février au 21 Mars 2018

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from February 28 to March 21, 2018

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Compteurs / Meters MULTICAL®62 avec sonde ULTRAFLOW® 24

Références / References (11 references) :

65-2-CDA-XXX
65-2-CDA1-XXX
65-2-CDAC-XXX
65-2-CDAF-XXX
65-2-CEAF-XXX
65-2-CGAG-XXX
65-2-CHAG-XXX
65-2-CJAJ-XXX
65-2-CKCE-XXX
65-2-CLCG-XXX
65-2-CMCH-XXX

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 23 Mars 2018

Date d'expiration / Expiry date : 23 Mars 2023

Commentaires / Comments : /

F_MC060-b 15/09/2014 MLN