




EU Megfelelőségi Nyilatkozat (egyszerű fordítás)

- MULTICAL® 303 2
- Kamstrup Hőmérséklet érzékelő 63/83 4



<https://www.kamstrup.com/en-en/heat-solutions/meters-devices/meters/multical-303>

MULTICAL® 303

Megjegyzés: amennyiben az angol nyelvű verzió és bármely, más nyelvre fordított verzió között ellentmondás, vagy eltérés tapasztalható, az angol nyelvű verzió mérvadó.

kamstrup

No.: FILE100000536_D

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T.: +45 89 93 10 00
F.: +45 89 93 10 01

M.: kamstrup@kamstrup.com

A Kamstrup A/S felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy terméke, a 303-XXXXXX-XXXXX típusú (vonatkozó 1. sz. megjegyzés), XXXXXXXX/XX/26 sorozatszámú **MULTICAL® 303** ultrahangos fűtési, hűtési és hűtési/fűtési mérője megfelel az alább jelzett, egységes szerkezeteket is tartalmazó európai irányelveknek:

RoHS (2011/65/EU), EN/IEC 63000:2018 szabvány

EMCD (2014/30/EU), EN 61326-1-1:2013, EN 61326-1-:2021 szabványok.

A 303-xxxxxx-xxxxx típusokra vonatkozik.

MID (2014/32/EU), EN 1434:2022, Welmec 7.2:2025. szabványok.

A CE jelöléssel ellátott termékekre a metrológiai jelölés a 2014/32/EU irányelv 21. cikkelyével összhangban vonatkozik. Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: DK-0200-MI004-045.

Bejelentett vizsgáló szervezet D Modul bizonyítvány: Force Certification A/S, EU Notified Body number: 0200, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby. Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: DK-0200-MID-D-001.

LVD (2014/35/EU), EN 61010-1:2010, EN 61010-1:2020/A1:2019 és EN 61010-1:2020/A1/AC:2019 szabványok

RED (2014/53/EU), EN 300 220-2 v.3.1.1:2017, EN 301 489-1 v2.2.3:2019, EN 301 489-3 v2.1.1:2019, EN 62311:2020szabványok. A 303-xxxxxx-xxx**30** típusokra vonatkozik.

PED (2014/68/EU), EN 13480-3:2024. PS: 25 bar, TS_{max}: 130 °C, TS_{min}: 2 °C, Folyadékcsoport 2, kategória 4§3.

Az 4§3 cikkely hatálya alá eső termékek a 2014/68/EU direktíva szerint nem kapnak CE jelölést.

Bejelentett vizsgáló szervezet, Minőségirányítási rendszer ISO 9001: DNV, Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900 Hellerup.

Kiadva: 2025/12/23 Skanderborg

Kiadta: Carsten Kusk, Alelnök, Ellátási Lánc

Megjegyzés 1. A mérő típuszáma

A típuszám két részből áll: egy kilencszámjegyű statikus rész, és egy ötszámjegyű dinamikus rész. A statikus rész a mérő elejére kerül nyomtatásra, míg a dinamikus rész a kijelzőn megjeleníthető. A dinamikus számsor megjelenítéséhez nyomja meg és 7 másodpercig tartsa lenyomva a gombot, amíg a 2 – TECH felirat megjelenik. Rövid időre engedje fel a gombot, majd nyomkodja addig, amíg a 2-011-09 jelzőszám megjelenik a kijelzőn. Ekkor engedje fel a gombot. A típuszám dinamikus része ekkor látható a kijelző jobb felső sarkában, N° 21 hivatkozással.

Megjegyzés: amennyiben az angol nyelvű verzió és bármely, más nyelvre fordított verzió között ellentmondás,
vagy eltérés tapasztalható, az angol nyelvű verzió mérvadó.

Kamstrup 63/83 Hőmérséklet érzékelők

kamstrup

No.: FILE100001696_D

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T.: +45 89 93 10 00
F.: +45 89 93 10 01

M.: kamstrup@kamstrup.com

A Kamstrup A/S felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy terméke, a 61-63-D0-0xx-xxx vagy 61-83-D0-0xx-xxx, 2026/xxxxxxx sorozatszámú **Kamstrup 63 Hőmérséklet érzékelő** vagy **Kamstrup 83 Hőmérséklet érzékelő** megfelel az alább jelzett európai irányelveknek:

RoHS (2011/65/EU), EN/IEC 63000:2018 szabvány

MID (2014/32/EU), EN 1434:2022 szabvány

A CE jelöléssel ellátott termékekre a metrológiai jelölés a 2014/32/EU irányelv 21. cikkelyével összhangban vonatkozik.

Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: DK-0200-MI004-046

Bejelentett vizsgáló szervezet D Modul bizonyítvány: Force Certification A/S, EU Notified Body number: 0200, Park Allé 3445, DK-2605 Brøndby. Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: DK-0200-MID-D-001

Kiadva: 2025/12/23 Skanderborg

Kiadta: Carsten Kusk, Alelnök, Ellátási Lánc